

Adres do korespondencji:

EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu
Rejon Serwisu Specjalistycznego
45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1
tel. +48 77 452 92 00
fax +48 77 452 93 66
REGON 230179216-00065



Data: 23.07.2010 r.

Rejon Serwisu Specjalistycznego

Wydział Maszyn i Urządzeń

Sygnatura: UU3/UUM/2980/.....10 664.6

CHEMEKO Sp. z o.o

Pan Piotr Koprowicz

ul. Toruńska 248

87 – 805 Włocławek.

Dotyczy: procesu dekontaminacji transformatora probierczego 350 kV.

Stosownie do przyjętego trybu postępowania i w odpowiedzi na Państwa pismo sygnowane znakiem : GDS/411/3622/3322 z dnia 30 czerwca 2010 roku, potwierdzamy niniejszym zakończenie procesu dekontaminacji transformatora probierczego wykonane przez Waszą Spółkę a na załączonym PROTOKOLE PRZEKAZANIA – ODBIORU Nr 400/10 z dnia 30.06. 2010 roku potwierdzamy otrzymanie sporządzonej w tym zakresie dokumentacji w postaci SPRAWOZDANIA Z BADAŃ – p.n. *Analiza sumarycznej zawartości polichlorowanych bifenyli (PCB) w próbce oleju transformatorowego*, znakowanej numerem 3622-LA-0-002-00.

Kończy to z oczekiwanym wynikiem pozytywnym, podjęty na podstawie Umowy 3622 Nr O/Opole/CRU/802/2009 z dnia 07.10.2009 roku, proces dekontaminacji transformatora probierczego produkcji VEB Transformatorem Und Rontgenwerk o numerze fabrycznym 856574, typ PEOJ350/350A/k, rok produkcji 1978, waga brutto 5600 kg, waga oleju 1960 kg z wyjściowym stężeniem PCB na poziomie 61 ppm i daje podstawę do określenia CHEMEKO mianem rzetelnego partnera gospodarczego, charakterystycznego wnikliwym i czytelnym sposobem planowania przedsięwzięcia oraz sprawnym jego realizatorem. Bezpieczne pod kątem ekologii i pracy obsługi, wykonanie zabiegu dekontaminacji w warunkach stałej gotowości funkcjonalnej laboratorium wysokich napięć, potwierdza Państwa profesjonalizm i pozwala rekomendować Wasze usługi.

Łączymy wyrazy szacunku

Kierownik
Rejonu Serwisu Specjalistycznego
EnergiaPro S.A.
Oddział w Opolu
Jerzy Karolewski

Sprawę prowadzi : Jerzy Tomaszewski, tel. 77. 452. 87.14

Do wiadomości : OB3,
Kopia : UU3/UUM.